

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Sobieskiego 38
29 – 100 Włoszczowa
tel. centr. (041)39 – 42 – 741, (041)39 – 43 – 495

Nr NHS.9020.28.6.2025
Dot. Krytej Pływalni NEMO we Włoszczowie

Włoszczowa, dn. 31.03.2025 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust.1, art. 27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst - Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art.104, art. 107 § 1, art. 10 § 2 art. 104, art. 107 i art. 162§1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z postanowieniami:

- § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz.1230) oraz załącznika nr 1 przedmiotowego rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody Nr 136 - 140/PBHŚ/S/2025 z dnia 31.03.2025 r. pobranej w dniu 28.03.2025 r. w punktach: - woda wprowadzana z systemu cyrkulacji do niecki basenu pływackiego, woda wprowadzana z systemu cyrkulacji do niecki basenu rekreacyjnego, woda wprowadzana z systemu cyrkulacji do niecki brodzika dla dzieci oraz aktualną zawartością chloru w wodzie z systemów cyrkulacji oraz z niecek basenowych Krytej Pływalni NEMO we Włoszczowie ul. Wiśniowa 43

ZARZĄDZA

1. Dopuszczenie do użytkowania systemów cyrkulacji niecek basenów pływackiego i rekreacyjnego oraz brodzika dla dzieci.

STWIERDZA

2. Wygaśnięcie decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie z dnia 28.03.2025 r. Nr NHS.9020.28.6.2025 w sprawie wyłączenia z użytkowania systemów cyrkulacji wody niecek basenów pływackiego i rekreacyjnego oraz brodzika dla dzieci

UZASADNIENIE

W ramach prowadzenia nadzoru sanitarnego nad jakością wody z Krytej Pływalni NEMO we Włoszczowie, w oparciu o sprawozdania Nr 83-85/PBHŚ/N/2025 z badań wody z dnia 28.03.2025 r. pobranej w dniu 24.03.2025 r. w następujących punktach:

- woda wprowadzana z systemu cyrkulacji do basenu pływackiego,
- woda wprowadzana z systemu cyrkulacji do basenu rekreacyjnego,
- woda wprowadzana z systemu cyrkulacji do brodzika dla dzieci

Krytej Pływalni NEMO we Włoszczowie ul. Wiśniowa 43, stwierdzono obecność bakterii

Pseudomonas aureginosa w ilości odpowiednio: 78 jtk/100ml, 55 jtk/100ml, 113 jtk/100ml.

Zgodnie z wymogami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity -Dz.U. z 2022 r. poz.1230) woda na pływalniach w tym woda doprowadzona na pływalnie, powinna

spełniać wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1. Załącznik ten stanowi, że liczba bakterii *Pseudomonas aureginosa* w wodzie powinna wynosić 0 j.t.k./100ml. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie wydał decyzję o wyłączeniu z użytkowania tych systemów.

W dniu 28.03.2025 r. po uzyskaniu informacji o złej jakości wody Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie podjął niezwłocznie działania naprawcze: dokonał przeglądu technicznego filtrów, dezynfekcji wody oraz pobrał próbki wody z systemów cyrkulacji. Informacja o podjętych działaniach została przekazana Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pismem znak K.442.2.2025 z dnia 31.03.2025 r.


Badania wody - sprawozdania nr 138-140/PBHS/S/2025 z dnia 31.03.2025 r. (zakończenie badania w dniu 30.03.2025 r.) wykazały, że jakość wody w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego oraz zawartość chloru w systemach cyrkulacji i nieckach basenowych jest zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity - Dz.U. z 2022 r. poz.1230) oraz załącznika nr 1 przedmiotowego rozporządzenia, w związku z czym postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Na podstawie art. 127 § 1 i 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie, ul. Sobieskiego 36, 29-100 Włoszczowa. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna, prawomocna i wykonalna.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Włoszczowie
Ewa Prąszczak

Otrzymuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

1. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Wiśniowa 43, 29-100 Włoszczowa
2. A/a.

Otrzymuje do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa