



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie

NHS.9020.34.2.2026

Włoszczowa, dn. 27.01.2026 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

29-100 Włoszczowa

ul. Wiśniowa 43

Zbiorcza roczna ocena jakości wody w Krytej Pływalni „NEMO” we Włoszczowie ul. Wiśniowa 43, 29-100 Włoszczowa za rok 2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) i § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) dokonał zbiorczej rocznej oceny jakości wody na Pływalni Krytej „Nemo” we Włoszczowie ul. Wiśniowa 43, 29-100 Włoszczowa zarządzanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie po dokonaniu analizy następującej dokumentacji:

- wyników badań wody wykonywanych przez zarządzającego pływalnią, ich zakresu i częstotliwości oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przed wydaniem oceny.

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie ul. Wiśniowa 43 prowadził systematyczny nadzór nad jakością wody dokonując poboru próbek wody zgodnie z zaplanowanym harmonogramem poboru próbek na 2025 r. w zakresie: pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego i związanego, temperatury wody w nieckach basenowych, Escherichii coli, ogólnej liczby mikroorganizmów, Pseudomonas aeruginosa, mętności, utlenialności, legionellii, gronkowców, azotanów, chloroformu i THM-ów. Badania wody wykonywane były w laboratoriach posiadających akredytacje PCA w zakresie metodyk referencyjnych wykonywanych analiz i terminowo przekazywane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włoszczowie.

Zgodnie z § 4 pkt 4 wyżej wymienionego rozporządzenia, w dniu 24.03.2025 r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej we Włoszczowie pobrali próbki wody do badań laboratoryjnych w ramach kontroli urzędowej, w zakresie oznaczeń parametrów określonych w załączniku nr 1 i 2 do tego rozporządzenia w 4 nieckach basenowych, z 4 systemów cyrkulacji niecek basenowych oraz wody doprowadzanej do pływalni. W trzech próbkach wody w wodzie wprowadzanej

z systemów cyrkulacji do niecek basenu pływackiego, rekreacyjnego i brodzika stwierdzono obecność pseudomonas aeruginosa. Systemy zostały wyłączone z użytkowania decyzją PPIS we Włoszczowie w dniu 28.03.2025 r. Po podjętych działaniach naprawczych wykonanych przez zarządzającego - OSIR we Włoszczowie i uzyskaniu wyników badań wody stwierdzających przydatność wody do kąpieli, w dniu 31.03.2025 r. systemy zostały włączone do użytkowania.

Analiza sprawozdań z badań jakości wody na pływalni w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym z przeprowadzonych przez zarządzającego pływalnią w ramach kontroli wewnętrznej oraz przez PSSE w ramach kontroli urzędowej wykazała, że woda w Krytej Pływalni „NEMO” we Włoszczowie ul. Wiśniowa 43, 29-100 Włoszczowa w 2025r. spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w zał. nr 1 i 2 rozporządzenia MZ, z wyjątkiem okresu 28-31.03.2025r. ze względu na obecność pseudomonas aeruginosa w systemach cyrkulacji do niecek basenu pływackiego, rekreacyjnego i brodzika.

Niniejsza ocena zachowuje ważność do czasu wydania kolejnej oceny.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
we Włoszczowie**

Ewa Frąszczak
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje do wiadomości:

1/. Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
2/ a/a.

]